



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkvav@gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ст. Старомышастовская
(место составления акта)

«18» июля 2016 года
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№234-051-27**

По адресу/адресам: 353220, Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская,
ул. Красная, 81/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Сергеева В.И. от 15.06.2016г.
№4128-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской
район «Детский сад №40», ИНН 2330028512, ОГРН 1022303617710

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» июля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18.07.2016 г. -1 рабочий день / 7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №40» Толкачева Н.В. 21.06.2016г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Долганов Игорь Владимирович, главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №40» Толкачева Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №40»

адрес юридический: 353220, Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 81/1

адрес фактический: 353220, Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 81/1

Руководитель: Толкачева Наталья Валерьевна, тел./факс 89530969730

Отражаются общие вопросы организации деятельности территориального органа (подведомственной Службе организации), учредительные документы, укомплектованность, подбор и расстановка кадров, результаты предыдущих проверок и принятые меры, организация материально-технического снабжения, деятельность по внедрению и использованию технических средств и иные общие вопросы.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

(Отражаются фактическое состояние дел по каждому проверенному направлению деятельности (виду надзора), нарушения и недостатки со ссылками на нормы действующего законодательства.)

не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) – ст.5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 48 Федерального закона РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В соответствии с актом разграничения границ эксплуатационной и балансовой ответственности от 22.01.2016г. №4/1, составленный между филиалом Краснодарские электрические сети и БДОУ МО Динской район «Детский сад №40», максимальная мощность составляет – 10,0 кВт.

Электроснабжение осуществляется по одному источнику.


В соответствии с Федеральным Законом 35 «Об электроэнергетике» (с изменениями от 03.11.2015 N 307-ФЗ) п.1. ст.29.1. федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


1. Распоряжение от 15.06.2016г. №4128-р о проведении плановой проверки;
2. Энергетический паспорт №СРО-Э-147-0041-0174 от декабря 2012г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор межрегионального
отдела по надзору за электроустановками
потребителей Северо-Кавказского управления
Ростехнадзор

должности



подпись


И.В.Долганов
инициалы, фамилия

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми копиями приложений получил(а):
Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №40» Толкачева Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» июля 2016 года.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)