



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95 тел. 8(861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 82/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

образования Динской район «Детский сад № 40»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Динского района по пожарному надзору Гончарова И.Н.

(наименование органа ГПН)

№ 82 от «06» апреля 2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 20 апреля 2017 г. по 09 ч. 00 мин. «18» мая 2017 г проведена проверка - государственным инспектором Динского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Алимұлаевым Ренатом Аскербиевичем – здания основного корпуса, вспомогательные помещения и территорию, БДОУ МО Динской район «Детский сад № 40»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по адресу : Динской район, ст. Старомышастовская, ул. Красная, 81/1

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Толкачевой Натальей Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты перед началом отопительного сезона руководитель организации не осуществил проверку (ремонт) печи (отопительная печь расположенная в здании	(п. 81 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства	10.10.2017	

	котельной находится в неисправном состоянии)	Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме»)		
2.	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе	(п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме»)	10.10.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Динского района по пожарному надзору
Алимулаев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» 10.10 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

«18» 10.10 2017 г.

Заведующий
Заведующий
(должность, фамилия, инициалы)